



SITZUNGSVORLAGE
B 2008/201/1288

Fachbereich/Aktenzeichen

Datum

öffentlich

**Servicedienst Finanzplanung,
Beteiligung, Berichtswesen, strat.
Steuerung, Gründung von
Eigenbetrieben
20.22.02**

27.05.2008

Willi Höpker

Beratungsfolge

Termin

Rat

09.06.2008

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe - Heizungsanlage Karl-Wagenfeld-Schule

Beschlussvorschlag:

Der Rat genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung vom 26.05.2008

Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept 2015+

Nein

Sachverhalt:

Am 26.05.2008 wurde von Herrn Bürgermeister Predeick und Ratsmitglied Frau Beatrix Koch folgende Dringlichkeitsentscheidung gefasst:

Sachdarstellung:

An der Karl-Wagenfeld-Schule in Stromberg ist die Heizungsanlage dringend zu sanieren. Im Ausschuss für Umwelt und Energie wurde politisch der Einbau einer Pelletheizung entschieden. Das Ausschreibungsergebnis ergab bei nur zwei Angeboten, Gesamtkosten in Höhe von ca. 200.000,- € incl. Der Planungskosten und Nebenkosten am Gebäude. Im Haushalt sind für diese Maßnahme 150.000,-€ vorgesehen. Dieser Ansatz wurde vom SD 632 zur Haushaltsplanberatung 2008 auf Basis eines 150-kW-kessels geschätzt. Im Frühjahr 2008 wurde durch das Planungsbüro Westarp der Bestand der alten Heizungsanlage detailliert erfasst. Dabei wurden neben zusätzlichen Mängeln in der Verrohrung und bei den Heizkörpern auch ein

höherer Bedarf an Wärmeleistung für die Kesselanlage ermittelt, so dass die Leistung der Anlage sich von 150 kW um ca. 40 % auf 220 kW erhöht hat. Das jetzt submittierte Leistungsverzeichnis ergab auf Grund der konjunkturellen Lage (gute Auftragslage der Unternehmer, spätes Submittieren, kurze Auftragsvergabe und auch Ausführung in den Sommerferien) und das Mehr an Leistung durch Kessel und Rohrleitungsnetz ein gegenüber der Kostenschätzung erhöhtes Submissionsergebnis.

Da der Auftrag kurzfristig zu vergeben ist, um eine Realisierung in den Sommerferien gewährleisten zu können, müsste die überplanmäßige Ausgabe im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung getroffen werden, da die nächste Sitzung des Rates der Stadt Oelde erst am 09.06.2008 stattfindet.

Dringlichkeitsentscheidung:

Gemäß § 60 Abs. 1 GO ergeht hiermit die Entscheidung, bei der Planungsstelle 03.02.06.5212001 für die Sanierung der Heizungsanlage an der Karl-Wagenfeld-Schule in Oelde-Stromberg eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000,- € zur Verfügung zu stellen.

Die Deckung erfolgt durch:

- a. Ergebnisplan: erhöhte Rückstellung in der Eröffnungsbilanz
- b. Finanzplan: Minderausgabe bei der Planungsstelle 08.01.01/2011.7851001 (Hochbaumaßnahmen an der Olympiahalle)

Oelde, den 26.05.08

gez.: Predeick
Bürgermeister

gez.: Koch
Ratsmitglied