



SITZUNGSVORLAGE
B 2013/661/2701

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Fachdienst Tiefbau, Umwelt 6623/102	05.03.2013	

Markus Berheide

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Ausschuss für Planung und Verkehr	Kenntnisnahme	21.03.2013

Kanalisation Sudbergweg

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Planung und Verkehr nimmt die Maßnahme „Kanalisation Sudbergweg“ wie vorgestellt zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung der Anliegerinformation.

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsstelle: 11.01.02/5050.7852001 = 65.000,00 € Kanalisation „Sudbergweg“
 11.01.01.5244001 = 8.000,00 € Grundstücksanschlussleitungen
 Haushaltsmittel stehen planmäßig zur Verfügung

Gesamtvolumen der Maßnahme: 73.000,00 EUR

	<u>Ergebniswirksam</u>		HHJ + 2	HHJ + 3
	2013	2014		
Ertrag	EUR	8.000,00 EUR	EUR	EUR
Aufwand	8.000,00 EUR	EUR	EUR	EUR
Nettobelastung	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	EUR	EUR

	<u>Finanzwirksam</u>		HHJ + 2	HHJ + 3
	2013	2014		
Einzahlung	EUR	EUR	EUR	EUR

Auszahlung	65.000,00 EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo	65.000,00 EUR	EUR	EUR	EUR

(* Haushaltsjahr)

Sachverhalt:

Bei der turnusmäßigen Überprüfung der Kleinkläranlagen der Grundstücke „Sudbergweg 17 und 19“ wurden erhebliche Baumängel festgestellt, die eine ordnungsgemäße Reinigung des Abwassers nicht mehr ermöglichen.

Gemeinsam mit den Eigentümern der Grundstücke „Sudbergweg 17 und 19“ wurde die Möglichkeit der Reparatur und Ertüchtigung der Abwassereinigung besprochen. Die erforderlichen Maßnahmen sind nur mit erheblichem finanziellen Einsatz zu erreichen.

In Absprache mit den Grundstückseigentümern wurde vereinbart, dass die Stadt Oelde einen Schmutzwasserkanal verlängert, der heute im „Sudbergweg“ in der Nähe des Kreisverkehrs (alte Schule) vorhanden ist. An diesen Schmutzwasserkanal werden die Grundstücke „Sudbergweg 17 und 19 „ angeschlossen. Die Eigentümer dieser Grundstücke werden dann zur Zahlung des einmaligen Kanalanschlussbeitrages für Schmutzwasser veranlagt.

Zu einem späteren Zeitpunkt besteht eine Anschlussmöglichkeit für die Grundstücke der HNr. 8,9,11, und 13.

Die Planung sieht die Verlegung einer Schmutzwasserleitung DN 200 mm auf einer Länge von rd. 175 m in der Straße „Sudbergweg“ vor.

Die vorhandene Asphaltoberfläche der Straße wird in der Kanaltrasse mittels Asphalttragschicht geschlossen und die Straße auf gesamter Fahrbahnbreite mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen.