

**Priorisierungsvorschlag kommunaler Dachflächen für die Beschickung mit PV-Anlagen**

Eine grundsätzliche statische Prüfung, ist im Rahmen einer weiteren Detailplanung, nach Priorisierung, grundsätzlich notwendig. Die nachfolgend aufgeführten Priorisierungsansätze beziehen sich auf die voraussichtliche Machbarkeit.

Priorisierung	Liegenschaft	Adresse	nutzbare Fläche ca. [m²]	Anlagengröße ca. [kWp]	ggf Erweiterungs-möglichkeit ca. [m²]	ggf erweiterbare Anlagengröße ca. [kWp]	Deatilprüfung notw.?
1	Rathaus	Ratstiege 1, 59302 Oelde	240	25	120	12,5	ja
2	Vereinsheim Lette	59302 Oelde-Lette	590	60			ja
3	Feuer- und Rettungswache	Wiedenbrücker Str. 5, 59302 Oelde	360	45			ja
4	Albert-Schweitzer-Schule	Zur Axt 24, 59302 Oelde	180	25	in Planung		ja
5	Von-Ketteler-Schule	Von-Ketteler-Straße 6, 59302 Oelde	375	75			ja
6	Gesamtschule Unterstufe	Düdingsweg 9, 59302 Oelde	240	25	400	42	ja
7	Gesamtschule Oberstufe	Bultstraße 20, 59302 Oelde	500	55			ja
8	Overbergschule	Marienstraße 13, 59302 Oelde	600	100	800	135	ja
9	Feuerwehrgerätehaus Keitlinghausen	Oelder Straße 42, 59302 Oelde	240	40	100	12,5	ja